

**THERMO**www.thermo.hu
thermo@thermo.huwww.geosolar.hu1122 Budapest, Krisztina krt. 27.
Tel.: (+36-1) 356-2046, 212-1955, 355-7462
Fax: (+36-1) 214-2868

Víz-víz hőszivattyúk vízminőség elemzésénél az alábbi táblázatban foglalt paramétereket kell vizsgálni.

A vizsgálati jegyzőkönyvet a beüzemelési jegyzőkönyvhöz csatolni kell!

Víz-víz hőszivattyú telepítésénél a vízbázisért a Thermo Kft. semminemű felelősséget nem vállal (vízhozam, víznyelés, iszapoldás).

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a terület adottságaitól függően a kutat megfelel időközönként tisztítani kell.

A víz hőmérsékletének 7-25 °C között kell lennie (téli legalacsonyabb hőmérséklet).
Szennyezett víz esetén hőcserélő és/vagy gáztalanító tartály beépítése szükséges.

A szilárd szennyeződések miatt 1 mm lyukátmérőjű szűrőt kell beépíteni.

Mérendő összetevők	Elfogadható koncentráció
Oxigén telítettség (O ₂)	< 25 %
Oxigéngáz tartalom (O ₂)	< 2,3 mg/l
pH érték	> 6,0
Vastartalom (Fe ²⁺ , Fe ³⁺)	< 0,2 mg/l
Mangán tartalom (Mn)	< 0,1 mg/l
Kloridion tartalom (Cl ⁻)	< 300 mg/l
Klógáz tartalom (Cl ₂)	< 5 mg/l

A fentieket tudomásul veszem:

A vízvizsgálatot a megrendelő intézi és fizeti.